

## 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	j.m.	Stacja Kąty 8	Stacja Kąty 10
1.	Oprawa oświetleniowa 150W (typ określa inwestor)	szt.	1	3
2.	Słup aluminiowy okrągły stożkowy, typu S-80C-3 h=8 m, z wysięgnikiem typu AL-Y W=1 m	szt.	1	3
3.	Złącze słupowe IZK-4 komplet (2x fazowe, bezpiecznikowe zerowe)	kpl.	1	3
4.	Przewód YDY 3x2.5	m	10	30
5.	Wkładka D01 gL 6A	szt.	1	3
6.	Fundament prefabrykowany F150/200	szt.	1	3
7.	Kabel YAKY4x35	m	96	240
8.	Oznaczniki kablowe	szt.	11	25
9.	Oznaczniki trasy kabla	szt.	1	4
10.	Folia kablowa niebieska	m	90	230
11.	Piasek na podsypkę	m <sup>3</sup>	7	18
12.	Rura osłonowa SRS110	m	11	28
13.	Rura osłonowa DVK110	m	3	69
14.	Rura osłonowa dwudzielna PS110	m	3	9
15.	Kształtka uszczelniająca END-CAP REC 110	szt.	6	20
16.	Ostona rurowa BE 75 dł. 2,5 m	m	1	1
17.	Ramka do mocowania rury FR	szt.	3	3
18.	Uchwyt dystansowy SO 79.6	szt.	4	4
19.	Taśma stalowa z klamerką COT (37+36)	szt.	3	3
20.	Palczatka termokurczliwa SBO4.1	szt.	1	1
21.	Opaska PER15	szt.	2	2
22.	Zacisk odgałęźny SLIP12.127	szt.	2	2
23.	Ogranicznik przepięć ETITEC A 500/5/F-O	szt.	1	1
24.	Plaskownik Fe-Zn 30x4	m	24	48
25.	Pręt stalowy ocynkowany do uzziemienia	m	9	9
26.	Wkładka topikowa Bi-Włz 10A	szt.	-	1
27.	Wkładka topikowa Bi-Włz 16A	szt.	1	-
28.	Wkładka topikowa Bi-Włz 25A	szt.	-	1
29.	Wkładka topikowa Bi-Włz 32A	szt.	1	-
30.	Tabliczka WO	szt.	2	4