

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr GPGK.RZ.II.1.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród i Nienaszów – etap I”

W dniu 19.01.2018r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na „Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród i Nienaszów – etap I” następującej treści :

Pytanie 1

Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuszcza stosowanie rur litych klasy SN4 ze zwykłym kielichem.

Do budowy przyłączy używane są kształtki np. redukcje 160/100, stosując rury z wydłużonym kielichem kształtki wpadają w kielich ponieważ jest tam wkładka plastikowa nie można ich wyciągnąć. To powoduje konieczność stosowania nasuwek lub dwukielichów, a to jest niepotrzebne dodatkowe złącze i uszczelka .

Przyłącza są wykonywane na niewielkich głębokościach i nie ma potrzeby stosowania rur klasy SN8.

Rury SN4 są tańsze w zakupie co pozwala obniżyć koszt jednostkowy 1mb, a zatem koszt całego przyłącza.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza stosowanie rur litych klasy SN4 ze zwykłym kielichem.

PREZES ZARZĄDU

mgr Radosław Czyrkiewicz