



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38 - 200 Jasło  
tel (13) 4463008. 4463009  
fax (13) 4463466

www.sanepidjaslo.pl  
e-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl  
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

PSK.443.2.1.5.2020

Jaśło, dnia 22.07.2020 r.

URZĄD GMINY  
w NOWYM ŻMIGRODZIE  
Wpłynęło dn. 22-07-2020  
Nr. 4600 Zał.

Gminne Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej

Spółka z o. o. w Nowym Żmigrodzie

ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

## DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
- 2) art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.),
- 3) § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- 4) art. 104 § 1, art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 20.07.2020 r. z wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród – punkt poboru: budynek GPGK Sp. z o. o. w Nowym Żmigrodzie, ul. Jasielska 25 (1805PPPPW0235) nr sprawozdania z badań POL-HK.9052.1815.924.2020 stwierdził **brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i nakazuje Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Żmigrodzie, ul. Jasielska 25:**

1. Doprowadzić jakość wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem bakteriologicznym.
2. Wdrożyć sposób postępowania zawarty w „Procedurze postępowania w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych dla wodociągu w miejscowości Nowy Żmigród” tj. powiadomić odbiorców wody o jej braku przydatności do spożycia przez ludzi w sposób ogólnie przyjęty oraz na stronach internetowych gminy.
3. Na czas prowadzonych działań naprawczych zapewnić użytkownikom wodociągu awaryjne źródło wody o dobrej jakości.

Decyzji niniejszej w zakresie pkt. 1, 2 i 3 na podstawie art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) **nadaje**



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38 - 200 Jasło  
tel (13) 4463008, 4463009  
fax (13) 4463466

www.sanepidjaslo.pl  
e-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl  
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

Jasło, dnia 22.07.2020 r.

## KOMUNIKAT

dot. decyzji z dnia 22.07.2020 r. nr PSK.443.2.1.5.2020

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle z dnia 22.07.2020 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 20.07.2020 r. z wodociągu dla m-ści Nowy Żmigród stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii grupy coli – 22 jtk/100, Clostridium perfringens – 12 jtk/100ml i enterokoków 1 jtk/100, gdzie dopuszczalna wartość wynosi – 0 jtk/100 ml, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Spożywanie wody o złej jakości stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także może powodować zagrożenie epidemiologiczne.

W związku z powyższym :

- Woda z kranu **nie może** być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- Woda **nie może** być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
- Woda **nie nadaje** się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
- Woda **nie może być** stosowana do celów gospodarczych.
- Woda **może być** używana do spłukiwania ustępów.

Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wodociągowych do której zostało zobowiązane Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Żmigrodzie.

AW

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Jaśle  
*Zaproszenie*  
mgr inż. Zbigniew Pija

*niepodlega*

POLSKA  
GOSPODARSTWA  
NIEPODLEGŁOŚCI