

IOŚ.271.1.1.2022

Nowy Żmigród, 11.02.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ Z DNIA 10.02.2022 r.

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Żmigród**". Zadanie obejmuje wykonanie wieży widokowej w sąsiedztwie pozostałości średniowiecznego grodziska „Walik” w Brzezowej, o wysokości konstrukcji ok. 25 m.

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza2, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 10.02.2022 r. do Zamawiającego od Wykonawcy :

1. Zamieszczana stronie internetowej :

<https://miniportal.uzp.gov.pl/> , <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/>

treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.

2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytanie wniesione przez Wykonawcę .

Zapytanie od Wykonawcy z dnia 10.02.2022r.

Pytanie 1

Czy termin realizacji Etapu III obejmuje w czasie 6 m-cy uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Budowę? Czy termin realizacji III Etapu będzie liczony niezależnie, dopiero od uzyskania prawomocnej Pozwolenia na Budowę?

Odpowiedź 1

Termin realizacji 3 Etapu obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na budowę. Łączny termin wykonania zamówienia to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pytanie 2

Czy konstrukcja wieży poza zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci ocynku ogniowego ma być dodatkowo malowana? Jeśli tak to jaki wymóg RAL

Odpowiedź 2

Konstrukcja wieża oprócz zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez ocynkowanie, ma być dodatkowo pomalowana w jednym kolorze dostępnym w palecie RAL, który zostanie wybrany w uzgodnieniu z Zamawiającym po przedstawieniu koncepcji przez Wykonawcę.

*Grzegorz Bara – Wójt Gminy
(Kierownik Zamawiającego)*