

IOŚ.271.14.9.2022

Nowy Żmigród, 09.05.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA z dnia 05.05.2022
do Zapytania Ofertowego Nr IOŚ.271.14.9.2022**

Dotyczy: postępowania pod nazwą wykonanie instalacji klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawcy:

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytanie wniesione przez Wykonawcę .

Zapytanie od Wykonawcy z dnia 05.05.2022r.

Pytanie 1

W opisie technicznym projektu jest napisane: „Zestawienie mocy urządzeń dla systemów VRF”. Przecież przedmiotem zapytania jest klimatyzacja multisplit i split . Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 1

W spisie treści omyłkowo wpisano "Zestawienie mocy urządzeń dla systemu VRF", Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zapytania jest klimatyzacja multisplit i split.

Pytanie 2

Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów więcej niż jednego producenta?

Odpowiedź 2

Nie dopuszcza się zaoferowania klimatyzatorów więcej niż jednego producenta.

Pytanie 3

Proszę podać przykładowego producenta, który spełnia wszystkie wymagania z dokumentacji technicznej. Parametry zostały podane tak szczegółowo, że tylko jeden producent je spełnia choć są w parametrach błędy. Proszę o weryfikację parametrów, ponieważ w podanych parametrach są błędy np. ciśnienie 53dB dla agregatu 6,2kW.

Odpowiedź 3

Podane parametry urządzeń należy traktować jako minimalne. Zamawiający dopuszcza urządzenia o lepszych parametrach.

Pytanie 4

Czy wszystkie parametry techniczne z projektu muszą być spełnione przez zaoferowane klimatyzatory? Czy wymiary, które są nieistotne z punktu widzenia użytkownika też muszą być spełnione?

Odpowiedź 4

Wszystkie parametry techniczne z projektu muszą być spełnione przez zaoferowane klimatyzatory. Pomieszczenia, w których będą montowane klimatyzatory są zabudowane meblami, dlatego wymiary urządzeń również są istotne.

Pytanie 5

Czy dopuszcza się zaoferowanie jednostki wewnętrznej multisplit o mocy 2,6kW? Większość producentów ma na rynku jednostki o mocy 2,6KW. Producent Rotesno miał jednostki o mocy 2,7KW, ale zostały wycofane z produkcji i obecnie ma jednostki 2,6kW.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie jednostki wewnętrznej multisplit o mocy 2,6 kW. Należy dobrać urządzenia o parametrach nie gorszych niż w projekcie.

Pytanie 6

W projekcie jest błąd klasa wydajności chłodniczej powinna być A++, ponieważ np. nie ma rynku urządzeń multisplit, które mają klasę energetyczną A+++. Proszę o poprawę projektu.

Odpowiedź 6

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o klasę wydajności energetycznej dla trybu chłodzenia A+++.

Pytanie 7

Proszę o udostępnienie wzoru umowy, gdyż w zapytaniu nie ma.

Odpowiedź 7

Wzór umowy w załączniku.

Pytanie 8

Czy zaoferowane urządzenia mają spełniać wszystkie parametry z rzutów? Czy wymiary, które są nieistotne z punktu widzenia użytkownika też muszą być spełnione?

Odpowiedź 8

Wszystkie parametry techniczne z projektu muszą być spełnione przez zaoferowane klimatyzatory. Pomieszczenia, w których będą montowane klimatyzatory są zabudowane meblami, dlatego wymiary urządzeń również są istotne.

Pytanie 9

Czy klimatyzatory multisplit (jednostki zewnętrzna) mają być zasilane z gniazdek elektrycznych?

Odpowiedź 9

Tak, klimatyzatory mają być zasilane z gniazdek elektrycznych.

Pytanie 10

Jaka jest wymagana gwarancja?

Odpowiedź 10

Okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy

Pytanie 11

Jaki jest wymagany termin płatności?

Odpowiedź 11.

Wymagany termin płatności to 30 dni.

Pytanie 12

Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

Odpowiedź 12

Wykonawca w ramach oferty skalkuluje i udzieli na przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy gwarancji. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania na własny koszt okresowych przeglądów technicznych niezbędnych do utrzymania gwarancji producenta oraz prac konserwacyjnych i naprawczych urządzeń i instalacji.



WÓJT
Grzegorz Bara