

Nowy Żmigród, 12.05.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA z dnia 12.05.2022**  
**do Zapytania Ofertowego Nr IOŚ.271.14.9.2022**

**Dotyczy:** postępowania pod nazwą wykonanie instalacji klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza2, w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawcy:

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyzymigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytanie wniesione przez Wykonawcę .

**Zapytanie od Wykonawcy z dnia 12.05.2022r.**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie:

- 1) jednostek zewnętrznych z wyższym poziomem ciśnienia akustycznego tj 55dB
- 2) jednostek zewnętrznych które pozwalają na prace w trybie chłodzenia w zakresie temperatur -15 - 48 stopni a w trybie grania -15 - 24

**Ad. 1.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek zewnętrznych z poziomem ciśnienia akustycznego o wartości 55 dB.

**Ad. 2.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek zewnętrznych, które pozwalają na prace w trybie chłodzenia w zakresie temperatur: -15'C ~ +48'C oraz w trybie grzania: -15'C ~ +24'C.

Z up. Wójta  
*Olga Szarzyńska*  
Kierownik Referatu  
Infrastruktury i Ochrony Środowiska