

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie,**„

Do wszystkich wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00469884/01 z dnia 2022-12-01

Zamawiający – Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie , działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z pytaniem jakie wpłynęło w dniu 06.12.2022 r. do Zamawiającego od Wykonawcy :

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyżmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

PYTANIE 1

Pytanie odnośnie magazynu energii, który ma być zainstalowany na Przedszkolu, mianowicie czy magazyn energii ma służyć jedynie do zwiększenia samowystarczalności energetycznej budynku czy ma działać także po zaniku napięcia w sieci jako instalacja offgrid ??

Dostępne są magazyny, które w momencie zaniku napięcia na sieci wyłączają się, bądź są w stanie zasilić awaryjnie jedną wybraną fazę w budynku, lub takie, które po zaniku napięcia przechodzą w pracę off grid na wszystkich trzech fazach. Oczywiście różnica w cenie jest znaczna

ODPOWIEDŹ 1 :

Zamawiający informuje, że magazyn energii w momencie zaniku napięcia ma przejść w tryb zasilania odbiorników na obwodzie rezerwowym. Schemat zakłada, że obwodem rezerwowym jest zasilanie całego obiektu.

**Dyrektor Przedszkola Gminnego
w Nowym Żmigrodzie**
Dorota Marchewka