

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie,**”

Do wszystkich wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00469884/01 z dnia 2022-12-01

Zamawiający – Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie , działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z pytaniem jakie wpłynęło w dniu 08.12.2022 r. do Zamawiającego od Wykonawcy :

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyżmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

PYTANIE :

Proszę o udzielenie informacji, na parametrach jakich produktów wzorował się Zamawiający w celu wyznaczenia minimalnych parametrów urządzeń w zał. nr 8 jeśli chodzi o panele PV oraz falowniki? Szczególnie w kwestii falownika hybrydowego zestawienie nakreślonych wymagań, nie odzwierciedla tego co oferują producenci. Wygląda to na przeniesienie parametrów zwykłego falownika na ten hybrydowy.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wzoruje się na żadnym konkretnym producencie urządzeń, zarówno modułów PV jak i inwerterów, Zamawiający wymaga zamontowania urządzeń o minimalnych parametrach wykazanych w załączniku nr 8 do SWZ. Zamawiający wymaga zamontowania inwerterów o parametrach wskazanych w załączniku nr 8 do SWZ o mocach odpowiednio min. 20 kW – Inwerter On-Grid, min. 10 kW – Hybrydowy i parametrach wskazanych w Pkt 2 „Inwerter fotowoltaiczny”

**Dyrektor Przedszkola Gminnego
w Nowym Żmigrodzie**
Dorota Marchewka