

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie,**„

Do wszystkich wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00469884/01 z dnia 2022-12-01

Zamawiający – Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie , działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z pytaniem jakie wpłynęło w dniu 09.12.2022 r. do Zamawiającego od Wykonawcy :

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

PYTANIE 1 :

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie falowników On Grid Z zakresem napięcia MPPT 150-1000V.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2 :

Czy Zamawiając dopuści zastosowanie falowników Hybrydowych z zakresem napięć mppt 150-950V

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 3 :

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie falowników z Wbudowanym zabezpieczeniem przepięciowym typu III po stronie AC

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 4 :

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie magazynów energii o pojemności 12kWh

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 5 :

Prosimy o dopuszczenie magazynów energii posiadających prąd rozładowania min 25A

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 6 :

Wnosimy o zmianę zakresów klasy ochrony oraz temperatury pracy magazynów energii, obecnie większość producentów przystosowuje swoje urządzenia do pracy w temperaturach -10°C + 50°C w klasie odporności IP55

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 7 :

Prosimy o dopuszczenie magazynów energii z zadeklarowaną ilością cykli 4000.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

**Dyrektor Przedszkola Gminnego
w Nowym Żmigrodzie**
Dorota Marchewka