

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania pod nazwą: **„Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie”**.

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza2, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z pytaniem jakie wpłynęło w dniu 09.12.2022 r. do Zamawiającego od Wykonawcy :

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

Pyt. 1

Proszę o wyjaśnienie co należy zrobić z kolektorami słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi przy wymianie pokrycia dachowego? Czy należy je ponownie zamontować?

Odp. 1

W związku z tym, iż instalacja solarna i instalacja fotowoltaiczna jest na gwarancji Zamawiający w ramach odrębnego zlecenia, zleci firmie która montowała przedmiotowe instalacje demontaż oraz ponowny montaż instalacji po wykonaniu nowych pokryć dachowych. Wymaga się od Wykonawcy pełnej współpracy podczas wykonywania prac demontażowych oraz przy ponownym montażu instalacji.

Pyt. 2

Proszę o wyjaśnienie czy piwnice gdzie znajduje się kuchnia należy zabezpieczyć przed zalaniem w czasie trwania przebudowy np. przez przyklejenie papy na stropie nad piwnicami?

Odp. 2

Na stropie nad kuchnią należy wykonać izolację z papy zgrzewalnej gr. min. 3,0 mm, jako zabezpieczenie przed zalaniem w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie pomieszczeń oraz wyposażenia znajdującego się w piwnicy budynku w taki sposób aby nie dopuścić do ich uszkodzenia do czasu końcowego odbioru robót.

Wójt Gminy Nowy Żmigród

Grzegorz Bara