

Jasło, dn. 21.03.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w JAŚLE
38-200 JAŚŁO, Rynek 18

Znak sprawy: GN-III.6630.34.2023

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 28.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Trasa proj. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Gmina: Nowy Żmigród Obręb: Mytarka, dz.: 328/2, 328/5, Gmina: Nowy Żmigród, Obręb: Nowy Żmigród, dz.: 175, 189, 190/1, 190/2, 190/3, Obręb: Sadki, dz.: 717, 718/1, 726/1, 727/1, 728/1, 729/1, 730/1, 731/1, 732/1, 733/1, 734/1, 735/1, 736/1
Wnioskodawca:	WITOS KRYSZYNA ul. Wincentego Witosa 78, 38-200 Jasło
Inwestor:	GMINA NOWY ŻMIGRÓD ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród
Projektant:	KRYSZYNA WITOS Inne upr.: budowlane: ANB.V.7342-101/94
Przewodniczący:	Rafał Czech - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	15.03.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie pod nadzorem administratora sieci.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	PZDW Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle 38- 200 Jasło ul. Niegłowska 6a	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2	Gmina Nowy Żmigród 38-230 Nowy Żmigród ul. Adama Mickiewicza 2 elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Łukasz Adamski
3	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. Nowy Żmigród 38-230 Nowy Żmigród ul. Jasielska 25	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
4	OGP "GAZ System" Oddział w Tarnowie Pogórska Wola 450	Stanowisko pozytywne	Janusz Smu

Dokument podpisany przez
Rafał Czech ; Starostwo
Powiatowe w Jaśle
Data: 2023.03.29 13:37:22

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Dranka, dn. 29-03-2023 13:14:48

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego:

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	33-152 Pogórska Wola elektroniczny		
5	Orange Polska S.A. 30-629 Kraków ul.Dauna 66	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uwagi: 1. Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową wykonać zachowując następujące warunki: 1.1 odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami rury kanalizacyjnej a gazociągiem nie mniejsza niż 0,2m. 1.2 należy zamontować rurę osłonową min. 3mb na nowbudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem stal DN100 średniego ciśnienia. 2. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Jaśle ul. Floriańska 112, którą należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie inwestora. 3. Skrzyżowania projektowanych elementów infrastruktury z istniejącą siecią gazową podlegają przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownię oraz zainteresowanych użytkowników. Z odbioru powyższych skrzyżowań należy sporządzić protokoły.	Marcin Sienicki
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle 38-200 Jasło ul. Rynek 18 elektroniczny	Stanowisko pozytywne W zakresie dróg powiatowych: Uzgadnia się bez uwag przebieg proj. sieci w sąsiedztwie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1897R (działka drogowa nr 240/4 w m. Sadki).	Hubert Garbacik
8	Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne " TELGAM " S.A. ul.Mickiewicza 148 A 38-200 Jasło elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Wojciech Dubiel
9	Rejon Energetyczny Krosno 38-400 Krosno ul. Hutnicza 4	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
	Wnioskodawca		WITOS KRYSZYNA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Jasielskiego
Rafał Czech - Zastępca Naczelnika Wydziału
Geodezji, Katastru i Nieruchomości

.....
Podpis przewodniczącego narady

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Dranka, dn. 29-03-2023 13:14:48

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem