

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; **" Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, dokończenie remontu Domu Ludowego w Mytarce oraz remont Domów Ludowych w Brzezowej i Grabaninie"**

W dniu 27.02.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do w/w przetargu o treści następującej :

PYTANIE 1

Brak zestawienia stolarki drzwiowej koniecznej do wymiany. Proszę o udostępnienie informacji o kolorze, sposobie otwierania, podziału, określenia sposobu wypełnienia (przeszklenia) drzwi aluminiowych.

ODPOWIEDŹ 1

Z uwagi, że jest to nowo budowany obiekt stolarka będzie montowana a nie wymieniana jak w pytaniu.

Zestawienie stolarki drzwiowej			
Lp.	Opis elementu	Wymiar [cm]	Ilość [szt.]
1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone - płyta otworowana kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, wzór drewnopodobny - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń	90*200 – szerokość światła	7
2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone - płyta otworowana kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, wzór drewnopodobny - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń	80*200 – szerokość światła	1
3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne oszklone szybą, fabrycznie wykończone - płyta pełna kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, nawietrzaki - wzór drewnopodobny, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń	90*200 – szerokość światła	3
4	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, antaba, dwa zamki, przeszkłone, szyba P2 - kolor brązowy	117*205– wymiar zewnętrzny	1

5	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, antaba, samozamykacz, jeden zamek, przeszklone w górnej części, w dolnej części do wys. 0,85 m wypełnienie z aluminium - kolor brązowy	180*225 – wymiar zewnętrzny (minimalna szerokość 1 skrzydła w świetle 90 cm)	1
---	---	--	---

PYTANIE 2

W jakim kolorze mają być panele podłogowe.

ODPOWIEDŹ 2

Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym ustalona na etapie realizacji budowy w zależności od kolorystyki pomieszczeń (np. dąb, orzech lub inne podobne).

PYTANIE 3

W poz. 37 uwzględniono montaż 3 uchwytów dla niepełnosprawnych, natomiast w projekcie przewidziano 2 uchwyty (przy misce ustępowej uchwyt mocowany do ściany, przy umywalce uchwyt uchylny). Jaki ma być trzeci uchwyt?

ODPOWIEDŹ 3

Uchwyt uchylny.

PYTANIE 4

W projekcie opisano, iż w WC dla niepełnosprawnych należy zamontować umywalkę i miskę ustępową dla niepełnosprawnych. Wobec tego bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych jest już zamontowana, czy należy ją uwzględnić?

ODPOWIEDŹ 4

Bateria nie jest zamontowana i należy ją uwzględnić w wycenie.

PYTANIE 5

W jakim kolorze mają być skrzydła drzwiowe wewnętrzne?

ODPOWIEDŹ 5

Kolorystyka skrzydeł drzwiowych zostanie ustalona na etapie realizacji budowy w zależności od kolorystyki pomieszczeń (np. dąb, orzech lub inne podobne).

PYTANIE 6

Jaka grubość parapetów wewnętrznych z aglomarmuru?

ODPOWIEDŹ 6

Parapety grubości 2 cm.

PYTANIE 7

W poz. 50 przedmiaru, jakie lustro należy uwzględnić (z lampami bocznymi, wbudowane w płytki czy w ramie plastikowej)?

ODPOWIEDŹ 7

Lustro bez ramki ozdobnej z innego materiału, fabrycznie wykończone (np. z fazowanymi

brzegami)

PYTANIE 8

Płyty styropianowe na ocieplenie ścian gr. 10,6 cm, ale o jakim współczynniku przenikania ciepła?

ODPOWIEDŹ 8

Płyty o współczynniku $< 0,04 \text{ W/mK}$

PYTANIE 9

Jaki ma być rodzaj tynku (zgodnie z projektem akrylowy, czy zgodnie z przedmiarem silikonowy) i jaki kolor należy przewidzieć na ściany i cokół budynku?

ODPOWIEDŹ 9

Tynk akrylowy z dodatkiem środków grzybobójczych.

Ściany - I grupa kolorystyczna – ok. 70% powierzchni, II grupa kolorystyczna – ok. 30% powierzchni

Cokół – tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny o gr. ziarna min. 1,5 mm - kolorystyka w odcieniach brązu

PYTANIE 10

Do pozycji 182 przedmiaru, proszę o podanie dokładnego obmiaru zadaszania.

ODPOWIEDŹ 10

Powierzchnia daszku: $2,55 * 1,6 = 4,08 \text{ m}^2$