

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; **"Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, dokończenie remontu Domu Ludowego w Mytarce oraz remont Domów Ludowych w Brzezowej i Grabaninie"**

W dniu 27.02.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do w/w przetargu o treści następującej :

PYTANIE 1

Rury spustowe i rynny mają być z PCV czy z blachy powlekanej i w jakim kolorze?

ODPOWIEDŹ 1

Rynny i rury spustowe mają być z PCV w kolorze grafitowym.

PYTANIE 2

Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej koniecznej do wymiany. Proszę o udostępnienie.

ODPOWIEDŹ 2

Stolarka okienna ma być wykonana z profili pięciokomorowych szkolona pakietem dwuszybowym o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m²K.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej			
Lp.	Opis elementu	Wymiar [cm]	Ilość [szt.]
1	Drzwi dwuskrzydłowe z termoizolacyjnych kształtowników aluminiowych, klamka, dwa zamki, przeszklone w górnej części, w dolnej części do wys. 0,85 m wypełnienie z aluminium - kolor brązowy	149*210 – wymiar zewnętrzny (minimalna szerokość 1 skrzydła w świetle 90 cm)	1
2	Okno z kształtek szklanych luksferów	61*56	1
3	Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane	61*56	1
4	Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane	150*56	3
5	Okno z kształtek szklanych luksferów	125*171	3
6	Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane	150*100	1
7	Okno z kształtek szklanych luksferów	61*89	1
8	Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane	61*89	1
9	Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie	150*149	3

	uchylno- rozwierane		
10	Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane	85*145	1
11	Drzwi dwuskrzydłowe z termoizolacyjnych kształtowników aluminiowych, nadświetle, antaba, samozamykacz, dwa zamki, przeszklone w górnej części, w dolnej części do wys. 0,85 m wypełnienie z aluminium - kolor brązowy	178*254 – wymiar zewnętrzny (minimalna szerokość 1 skrzydła w świetle 90 cm)	1
12	Okno z kształtek szklanych luksferów	120*144	3
13	Okno aluminiowe dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane – okno oddymiające z przystosowaniem do montażu automatycznego oddymiania	150*100	1
13	Okno z kształtek szklanych luksferów	59*93	1
14	Okno PCV jednoskrzydłowe uchylno- rozwierane	59*93	1
15	Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane	149*145	2
16	Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane	148*149	2
17	Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane	150*100	1
18	Okno PCV trzyskrzydłowe – podział kwater równomierny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane, w środku część stała	226*145	2
19	Okno PCV dwuskrzydłowe – podział kwater symetryczny, jedno skrzydło rozwierane, drugie uchylno- rozwierane	140*145	3
20	Drzwi balkonowe z PCV jednoskrzydłowe uchylno rozwierane	90*200	3
21	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa	90	5
22	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone - płyta otworowana kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, wzór drewnopodobny - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń	90*200 – szerokość światła	5
23	Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, w okleinie jak drzwi pozostałe montowane EI30	90*200	2
24	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, nadświetle, antaba, samozamykacz, jeden zamek, przeszklone w górnej części, w dolnej części do wys. 0,85 m wypełnienie z aluminium - kolor brązowy	180*250 – wymiar zewnętrzny (minimalna szerokość 1 skrzydła w świetle 90 cm)	1

25	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne oszklone szybą, fabrycznie wykończone - płyta pełna kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, nawietrzaki - wzór drewnopodobny, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń	70*200	4
26	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone - płyta otworowana kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, wzór drewnopodobny - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń	80*200	1
27	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone - płyta otworowana kolorowa, zamek z wkładką, klamka stalowa, wzór drewnopodobny - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy w zależności od doboru kolorystyki wnętrza pomieszczeń	90*200	1

W przedmiarze robót w pozycji 2.1 zmienia się obmiar na następujący:

$$0.61*0.89+0.59*0.93+0.61*0.56 = 1,433 \text{ m}^2$$

W przedmiarze robót w pozycji 2.14 zmienia się obmiar na następujący:

$$2.26*1.45*2+1.45*1.4*3+0.9*2.0*3 = 18,044 \text{ m}^2$$

PYTANIE 3

- 1) Czy w oknach należy uwzględnić montaż nawiewników, jeżeli tak to jakie (ciśnieniowe czy higrosterowane)?

ODPOWIEDŹ 3

Nie należy uwzględniać nawiewników.

PYTANIE 4

W jakim kolorze mają być okna i drzwi zewnętrzne?

ODPOWIEDŹ 4

Stolarka okienna ma być w kolorze białym, natomiast drzwi zewnętrzne w kolorze brązowym – odcień podobny do drzwi wcześniej zamontowanych.

PYTANIE 5

W jakim kolorze ma być blacha powlekana trapezowa na dach?

ODPOWIEDŹ 5

Blacha ma być w kolorze grafitowym, odcień należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

PYTANIE 6

W poz. 2,17 i 2,18 przedmiaru uwzględnić należy parapety wewnętrzne z aglomarmuru i jakiej grubości?

ODPOWIEDŹ 6

Tak, należy uwzględnić podokienniki z aglomarmuru o gr. 2 cm

PYTANIE 7

Płyty styropianowe na ocieplenie ścian gr. 10, ale o jakim współczynniku przenikania ciepła?

ODPOWIEDŹ 7

Płyty o współczynniku $< 0,04$ W/mK

PYTANIE 8

Jaki rodzaj tynku i kolor należy przewidzieć na ściany i cokół budynku?

ODPOWIEDŹ 8

Ściany – tynk cienkowarstwowy silikatowy o gr. ziarna 1,5 mm (grupa kolorystyczna I – ok. 70% powierzchni, II – ok. 30% powierzchni)
Cokół – tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny o gr. ziarna 2,0 mm (kolorystyka w odcieniach grafitu)

PYTANIE 9

Do pozycji 3,29 przedmiaru, proszę o podanie dokładnego obmiaru zadaszania nad tarasem.

ODPOWIEDŹ 9

Powierzchnia daszku: $12 * 1,6 = 19,2$ m²

PYTANIE 10

W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia dla części IV uwzględniono wykonanie okładzin ściennych z płatków natryskowych, natomiast w przedmiarze brak pozycji określających ten zakres prac. Wobec powyższego gdzie i w jakiej ilości należy wykonać płatki natryskowe?

ODPOWIEDŹ 10

Nie należy uwzględniać okładzin ściennych z płatków natryskowych.

PYTANIE 11

W pozycji 8,13 przewidziano montaż samych zaworów termostatycznych, czy z głowicą termostatyczną?

ODPOWIEDŹ 11

Przewiduje się montaż samych zaworów termostatycznych bez głowic termostatycznych.

PYTANIE 12

Jaki ma być rodzaj, typ i moc grzewcza kotła gazowego (kondensacyjny, 2-funkcyjny, I-

funkcyjny, itp.)

ODPOWIEDŹ 12

Należy przyjąć kocioł wiszący kondensacyjny 2 funkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 30 kW. Wraz z kotłem należy zamontować wewnętrzny sterownik temperatury. Długość komina wynosi ok. 10 m. W kominie należy zamontować wkład powietrzno spalinowy odpowiedni do przyjętego rodzaju kotła.

PYTANIE 13

Poz. 3,17 i 3,18 proszę o dokładne sprecyzowanie zakresu prac i materiałów w tych pozycjach.

ODPOWIEDŹ 13

Poz. 3.17 – montaż rusztu drewnianego pod podsufitkę dachu.

Poz. 3.18 – montaż paneli PVC typu siding na uprzednio wykonanym ruszcie jako podsufitka dachu.

PYTANIE 14

Przedmiar robót nie uwzględnia montażu podsufitki. Proszę o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ 14

Przedmiar robót uwzględnia montaż podsufitki w Poz. 3.18.