

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; **" Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy Żmigród poprzez dokończenie budynku Domu Ludowego w Jaworzu- Etap I, dokończenie remontu Domu Ludowego w Mytarce oraz remont Domów Ludowych w Brzezowej i Grabaninie"**

W dniu 10.03.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do w/w przetargu o treści następującej :

Dotyczy:DL JAWORZA

PYTANIE 1

Ile grzejników wraz z osprzętem(zawory, głowice) c.o.ma być zamontowanych w budynku, 15 jak w przedmiarze czy 22 jak w projekcie?

Odpowiedź 1

Należy zamontować 15 szt. grzejników wraz z osprzętem w piwnicy oraz na parterze budynku.

PYTANIE 2

Czy urządzenia z pozycji 139 i 140 przedmiaru mają być typu gastronomicznego?
Jeżeli tak to proszę

o podanie wymiarów i wyposażenia

Odpowiedź 2

Pozycja 139 – kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym w kolorze stali nierdzewnej – urządzenie niegastronomiczne

Pozycja 140 – taboret gazowy dwupalnikowy typu gastronomicznego

DOTYCZY DL MYTARKA

PYTANIE 1

Czy urządzenia z pozycji 112 i 113 przedmiaru mają być typu gastronomicznego?
Jeżeli tak to proszę

o podanie wymiarów i wyposażenia

Odpowiedź 1

Pozycja 112 – kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym w kolorze stali nierdzewnej – urządzenie niegastronomiczne

Pozycja 113 – taboret gazowy dwupalnikowy typu gastronomicznego