

IOŚ.271.1.3.2022

Nowy Żmigród, 01.03.2022 r.

**Do wszystkich wykonawców**

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ Z DNIA 01.03.2022 r.**

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa przepompowni ścieków i rurociągu tłoczego na terenie Gminy Nowy Żmigród.**

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza2, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ) w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 04.02.2022 r. do Zamawiającego od Wykonawcy :

1. Zamieszczana stronie internetowej :

<https://miniportal.uzp.gov.pl/> , <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/>

treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.

2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytanie wniesione przez Wykonawcę .

### **Zapytanie od Wykonawcy z dnia 01.03.2022r.**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania robót sieci kanalizacji tłocznej i wykonanie jej metodą przewiertu sterowanego ?

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania robót sieci kanalizacji tłocznej i wykonanie jej metodą przewiertu sterowanego. Wykonawca sam określa techniczne możliwości budowy rurociągu tłoczego.

#### **Pytanie 2**

W projekcie zaprojektowano zbiornik przepompowni ścieków z tworzywa PEHD, natomiast w przedmiarze robót opisany jest zbiornik z polimerobetonu. Jaki zbiornik należy zastosować ?

#### **Odpowiedź 2**

Należy zastosować zbiornik z polimerobetonu, który został opisany w przedmiarze robót oraz w karcie doboru przepompowni załączonej do dokumentacji projektowej.

#### **Pytanie 3**

Czy przepompownie ścieków podczas robót demontażowych i montażowych przepompowni ścieków leży po stronie Wykonawcy?

### **Odpowiedź 3**

Tak, zapewnienie ciągłości przepływu ścieków w trakcie przebudowy i uruchomienia nowej przepompowni ścieków i koszty z tym związane należą do obowiązków Wykonawcy. Roboty te należy prowadzić w uzgodnieniu i pełnej koordynacji z Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie.

*Grzegorz Bara – Wójt Gminy  
(Kierownik Zamawiającego)*